


# BOLT 3544

PROJECT PROJÉT
SPEC TYPE
NOTES




## FAMILY FAMILLE



3544 (WALL SURFACE)

74044



## ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE

CODE

### MODEL MODÈLE

3544-12	BOLT 12"
3544-24	BOLT 24"
3544-48	BOLT 48"
3544-96	BOLT 96"

### LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE

LED

LED REGULAR OUTPUT

### COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR (A)

27*	2700K
30	3000K
35	3500K
40	4000K

\* LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE

### COLOR RENDERING INDEX (CRI) INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)

80	80+ CRI
90*	90+ CRI

\* LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE

### VOLTAGE VOLTAGE

120V	120 VOLT
277V	277 VOLT

### CONTROL OPTION OPTION DE CONTRÔLE

DV	0-10V DIMMING (120V-277V)
DP	PHASE DIMMING (120V ONLY)
NLTAIR2*	NLIGHT AIR CONTROL GEN 2
NLIGHT*	NLIGHT WIRED CONTROL

LED DIMMING DRIVER IS STANDARD IN THIS PRODUCT, PLEASE SPECIFY YOUR DIMMING TYPE  
 \* NLIGHT INTEGRATION REQUIRES THE USAGE OF A REMOTE POWER PACK (39NLA A FOR NLTAIR2 OR 39NLWA FOR NLIGHT)  
 \* EMERGENCY BATTERY NOT AVAILABLE WITH NLIGHT OPTIONS  
 REFER TO NLIGHT GUIDE AND INSTALLATION SHEET FOR ALL REQUIREMENTS.

### EMERGENCY BATTERY BATTERIE D'URGENCE

NOT AVAILABLE FOR 3544-12 & 3544-24. EM TEST BUTTON LOCATED ON END OF FIXTURE. 120V OR 277V ONLY.

EMB\* EMERGENCY BATTERY FOR REMOTE BOX  
 \* 3981EA ACCESSORY IS REQUIRED

### DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR

FRO

FRO FROSTED

### END CAP FINISH FINI EMBOUT

CHR	CHROME
WHE	WHITE FINE TEXTURE

### ACCESSORY ACCESSOIRE

ALL ACCESSORIES ARE AVAILABLE FOR ADVANCE SHIPPING

3980	MINI JUNCTION BOX (PROVIDED FOR 3544-24, 3544-48, 3544-96)
3980B	MINI JUNCTION BOX (PROVIDED FOR 3544-12)
3984	SURFACE MOUNTING PLATE
39NLAA*	NLIGHT AIR GEN 2 REMOTE CONTROL BOX
39NLWA	NLIGHT WIRED REMOTE CONTROL BOX

ACCESSORY IS MANDATORY, PLEASE SPECIFY YOUR ACCESSORY TYPE  
 \* FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE .

### EMERGENCY BATTERY ACCESSORY ACCESSOIRE BATTERIE D'URGENCE

3981EA ELECTRICAL BOX FOR EMB EMERGENCY BATTERY

## PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




<b>DESIGN:</b>	A bold yet elegant linear profile with a white glowing appearance and hidden mechanical structure. Offered in various lengths and ADA compliant.
<b>INSTALLATION:</b>	Discreet mounting bracket with slide and lock features which installs onto included mini junction box 3890 or 3980B.
<b>LIGHT SOURCE:</b>	High performance custom made LED strips with standard dimming driver integrated within the fixture.
<b>CONSTRUCTION:</b>	Extruded aluminum structure, die casted aluminum end caps mechanically attached without any visible fasteners.
<b>DIFFUSER:</b>	Custom extruded PMMA diffuser with internal light spreading sheet for optimal light diffusion.
<b>CERTIFIED:</b>	c-CSA-us
<b>CONCEPTION:</b>	Un profil linéaire audacieux et élégant avec une grande surface lumineuse et une structure mécanique minimisée. Offert en plusieurs longueurs et conforme à la norme ADA.
<b>INSTALLATION:</b>	Support de fixation discret avec un système unique «slide & lock» qui s'installe sur la mini boîte de jonction 3809 ou 3980B incluse.
<b>SOURCE LUMINEUSE:</b>	Modules DEL à haute performance conçus et fabriqués sur mesure incluant une unité d'alimentation DEL à gradation standard intégrée dans le luminaire.
<b>CONSTRUCTION:</b>	Structure d'aluminium extrudé, embouts moulés sous pression et se fixant sans attache visible.
<b>DIFFUSEUR:</b>	Diffuseur d'acrylique PMMA extrudé sur mesure additionné d'une feuille diffusante interne pour une distribution lumineuse optimale.
<b>CERTIFIÉ:</b>	c-CSA-us



SPECIFICATION

# BOLT 3544-XX




PRODUCT SPECIFICATION	3544-12	3544-24	3544-48	3544-96
<b>PERFORMANCE</b>				
SYSTEM WATTAGE	10.1W	20W	36W	70W
DELIVERED LUMENS (4000K)	965LM	1990LM	4035LM	8107LM
EFFICACY	95.5LM/W	99.5LM/W	112LM/W	115.8LM/W

<b>OTHER INFORMATIONS</b>				
LUMINAIRE'S WEIGHT	2,65LBS / 1,20 KG	5,30 LBS / 2,41 KG	10,6 LBS / 4,81 KG	21,16 LBS / 9,62 KG
L70 (LUMEN MAINTENANCE)	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS

## EFFICACY MULTIPLIERS

CRI	CCT	FACTOR
80+	4000K	1.00
80+	3500K	0.97
80+	3000K	0.94
80+	2700K	0.92
90+	4000K	0.86
90+	3500K	0.86
90+	3000K	0.86
90+	2700K	0.80

## LIGHT DISTRIBUTION



3544-XX




Visit our website for warranty terms and conditions.



## TECHNICAL DATA

# BOLT 3544-XX




## SPECIFICATION PRODUIT

	3544-12	3544-24	3544-48	3544-96
<b>PERFORMANCE</b>				
PUISSANCE TOTALE	10.1W	20W	36W	70W
LUMENS RÉELS (4000K)	965LM	1990LM	4035LM	8107LM
EFFICACITÉ	95.5LM/W	99.5LM/W	112LM/W	115.8LM/W
<b>AUTRES INFORMATIONS</b>				
POIDS DU LUMINAIRE	2,65LBS / 1,20 KG	5,30 LBS / 2,41 KG	10,6 LBS / 4,81 KG	21,16 LBS / 9,62 KG
L70 (MAINTENANCE DE LA LUMIÈRE)	> 60 000 H	> 60 000 H	> 60 000 H	> 60 000 H

## FACTEUR D'EFFICACITÉ

IRC	CCT	FACTEUR
80+	4000K	1.00
80+	3500K	0.97
80+	3000K	0.94
80+	2700K	0.92
90+	4000K	0.86
90+	3500K	0.86
90+	3000K	0.86
90+	2700K	0.80

## DISTRIBUTION LUMINEUSE



3544-XX



Visitez notre site Web pour les termes et conditions.



## DONNÉES TECHNIQUES

# JUNCTION BOX 3981E

PROJECT PROJET
SPEC TYPE
NOTES



## ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE


CODE

### MODEL MODÈLE

3981EA	APPROX. 10W MAX EMERGENCY BACKUP POWER
3981EB	APPROX. 5W MAX EMERGENCY BACKUP POWER


## PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- DESIGN:** Remote junction box and cover with an emergency backup driver. Features matching wires and labelling to simplify installation. Is required to complete luminaires ordered with EMB remote emergency box option (selected models, refer to specification sheets. Other models possible upon request). Available in several power outputs, selected according to the luminaire power.
- STRUCTURE:** Die-stamped 16 gauge grey painted steel. Knockouts on all 4 sides from 1/2" to 1-1/4".
- CERTIFIED:** c-CSA-us, UL, RoHS, NEMA Type 1, FCC
- CONCEPTION:** Boîte de jonction à distance avec couvercle avec batterie d'urgence intégré. Contient des fils avec couleurs et étiquetage pour simplifier l'installation. Requis pour compléter un luminaire commandée avec l'option EMB (voir pages de spécification pour produits avec l'option EMB. Autres produits possibles sur demande). Disponible en plusieurs puissances, sélectionnées en fonction du luminaire.
- STRUCTURE:** Acier plié de 16 jauge peinturé gris avec coins soudés. Débouchures sur 4 côtés 1/2" à 1-1/4".
- CERTIFIÉ:** c-CSA-us, UL, RoHS, NEMA Type 1, FCC




## INSTALLATION SUMMARY SOMMAIRE D'INSTALLATION

### STEP 1 ÉTAPE 1




Remove cover and fasten box remotely to a wall or a ceiling.  
Enlever le couvercle et fixer la boîte à distance sur un mur ou un plafond.

### STEP 2 ÉTAPE 2



Run conduit from box to junction box of luminaire. Conduit must have a minimum of 5 wires with wire gauge and maximum distance as per EM driver distance chart. Connect EM driver to conduit wires and ac branch circuit. Faites passer le conduit de la boîte EM à la boîte de connexion du luminaire. Consulter le tableau de "distance maximale" disponible dans la feuille d'installation. Branchez la batterie EM avec les fils du conduit ainsi que la ligne 120V ou 277V.

### STEP 3 ÉTAPE 3



Install luminaire & connect its wires to conduit. Install test button on wall or box (wall plate not supplied). Installer le luminaire & connecter les fils au conduit. Installer le bouton d'essai sur le mur ou boîtier (plaque murale non fournie).

REFER ALSO TO INSTALLATION DRAWING AND EM GUIDE FOR MORE INFORMATION.  
CONSULTEZ LE DESSIN D'INSTALLATION ET LE GUIDE EM POUR PLUS D'INFORMATIONS.



SPECIFICATION

# 3981E REMOTE EMERGENCY BOX KIT - IOTA EM DRIVER

## SAFETY GUIDELINES :

- > Follow safety instructions and guidelines of EM battery/driver manufacturer for the specific model.
- > Install by qualified personnel in accordance with the National Electrical Code and local regulations.
- > Turn off power supply before installation or servicing the fixture.



## EMB LOCATION :

- > The 3981E box connects to a luminaire ordered with an EMB option (which has specific EM WIRING).
- > Consult our chart for maximum remote distance of EM battery to luminaire leds.
- > Establish desired location for EMB box & EM test button on box or on a wall.

**EM Remote Distance Chart**  
Maximum distance EM battery to Luminaire LEDs (Ft)

MAX EM BOX DISTANCE (Ft)	CONDUIT WIRE GAUGE (AWG)							
	10	12	14	16	18	20	22	
LUMINAIRE	200mA	1043'	651'	413'	259'	163'	103'	65'
DRIVER	350mA	596'	372'	236'	148'	93'	59'	37'
OUTPUT	500mA	417'	261'	165'	104'	65'	41'	26'
CURRENT*	700mA	298'	186'	118'	74'	47'	29'	18'
(Amps)	1000mA	209'	130'	83'	52'	33'	21'	13'
*Contact Eureka	1400mA	149'	93'	59'	37'	23'	15'	9'
	2000mA	104'	65'	41'	26'	16'	10'	6'
	3000mA	70'	43'	28'	17'	11'	7'	4'

## EMB PLACEMENT EXAMPLES :



## INSTALLATION

- 1 - REMOVE BOX COVER.
- 2 - IF CONNECTED, DISCONNECT THE EM BATTERY 'UNIT CONNECTOR' (WHITE).
- 3 - SCREW BOX TO MOUNTING SURFACE (SCREWS NOT SUPPLIED)
- 4 - RUN CONDUIT FROM EMB BOX TO ELECTRICAL JUNCTION BOX OF LUMINAIRE. CONDUIT MUST HAVE MIN. 7 WIRES AND WIRE GAUGE AS PER DISTANCE CHART.
- 5 - CONNECT CONDUIT WIRES TO EM BATTERY AS PER WIRING DIAGRAM.  
\*CAREFULLY NOTE\* WHICH WIRE COLORS ARE CONNECTED TOGETHER ON EACH END.
- 6 - CONNECT BATTERY TO AC BRANCH CIRCUIT : GROUND, NEUTRAL, 24/7 UNSWITCHED LINE (HOT) AND SWITCHED LINE (ON SAME CIRCUIT AS LUMINAIRE ON/OFF CONTROL).
- 7 - INSTALL SPECIFIC EM LUMINAIRE, CONNECT WIRES TO CONDUIT USING THE SAME CORRESPONDING COLORS NOTED AT THE EM BATTERY-CONDUIT CONNECTION.
- 8 - INSTALL EM BATTERY TEST BUTTON IN DESIRED LOCATION. WALL PLATE BY OTHER. ADD LABELS "PUSH TO TEST" & CHARGING INDICATOR LIGHT".
- 9 - SWITCH ON AC POWER.
- 10 - JOIN THE EM BATTERY CONVERTOR CONNECTOR. 10.1 - INSTALL BOX COVER.
- 11 - IF EMB IS FAR FROM THE LUMINAIRE, IDENTIFY TO WHICH LUMINAIRE IT IS CONNECTED.

AT THIS POINT POWER SHOULD BE CONNECTED TO BOTH THE AC DRIVER AND THE EMERGENCY DRIVER & TEST/CHARGE LIGHT SHOULD ILLUMINATE, INDICATING BATTERY IS CHARGING.

## TESTING & EM DRIVER/BATTERY MAINTENANCE:

CONDUCT A SHORT-TERM DISCHARGE TEST AFTER THE EMERGENCY DRIVER HAS BEEN CHARGED FOR MINIMUM ONE HOUR. CHARGE FOR 24 HOURS BEFORE CONDUCTING A LONG-TERM DISCHARGE TEST.

FOLLOW GUIDELINES FROM THE EM DRIVER/BATTERY MANUFACTURER INSTRUCTIONS FOR THE REQUIRED PERIODIC TESTING AND MAINTENANCE GUIDELINES.

# 3981E BOÎTE D'URGENCE À DISTANCE - DRIVER EM IOTA



## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ:

- > Suivre les consignes de sécurité et les directives d'installation du fabricant de la batterie d'urgence.
- > Installer par du personnel qualifié conformément au code électrique national et local.
- > Fermer l'alimentation avant l'installation ou l'entretien.

## EMPLACEMENT :

- > Cette boîte 3981E se connecte à un luminaire commandé avec l'option EMB (qui a du filage spécifique).
- > Consulter le tableau pour la distance maximale de la batterie d'urgence aux DELs du luminaire.
- > Déterminer l'emplacement souhaité pour la boîte EMB et le bouton de test d'urgence.

## EXEMPLES D'EMPLACEMENT:



## INSTALLATION

- 1 - DÉVISSER LE COUVERCLE.
- 2 - DÉCONNECTER LE CONNECTEUR BLANC DE BATTERIE EM (UNIT CONNECTOR).
- 3 - FIXER LA BOÎTE SUR LE MUR/PALAFOND AVEC VIS (NON FOURNIES)
- 4 - PASSER DU CONDUIT DU EMB VERS LA BOÎTE DE CONNEXION ÉLECTRIQUE DE LUMINAIRE. LE CONDUIT DOIT AVOIR 7 FILS AVEC GAUGE DE FIL SELON CHARTE DE DISTANCE.
- 5 - CONNECTER LES FILS DE CONDUIT À LA BATTERIE EM SELON LE SCHÉMA DE CÂBLAGE.
- 6 - CONNECTER LA BATTERIE AU CIRCUIT DE DÉRIVATION AC (FILS: MISE A LA TERRE, NEUTRE, LIGNE & LIGNE SANS INTERRUPTEUR 24H/7\* (\*DOIT ETRE LE MEME CIRCUIT QUE LE CONTROLE DU LUMINAIRE)).
- 7 - INSTALLER LUMINAIRE SPÉCIFIQUE EM, CONNECTER LES FILS AU CONDUIT AVEC MÊMES COULEURS CORRESPONDANTES DE LA BATTERIE EM AUX FILS DE CONDUIT.
- 8 - INSTALLEZ LE BOUTON D'ESSAI DE BATTERIE EM DANS L'ENDROIT SOUHAITÉ (PLAQUE MURALE PAR AUTRE). COLLER ÉTIQUETTES "PUSH TO TEST" & CHARGING INDICATOR LIGHT".

- 9 - ALIMENTER LE CIRCUIT AC.
- 10 - JOINDRE CONNECTEUR BLANC DE BATTERIE EM. 10.1 - INSTALLER COUVERCLE DE BOITE.
- 11 - SI LE EMB EST LOIN DU LUMINAIRE, IDENTIFIER À QUEL LUMINAIRE IL EST CONNECTÉ.

A CE STADE, L'ALIMENTATION DEVRAIT ÊTRE CONNECTÉE À L'UNITÉ D'ALIMENTATION AC ET LA BATTERIE D'URGENCE ET LA LUMIÈRE DE TEST/CHARGE S'ILLUMINE, INDIQUANT QUE LA BATTERIE SE CHARGE.

## ESSAIS & ENTRETIEN DE LA BATTERIE:

FAITES UN TEST DE DÉCHARGE À COURT TERME APRÈS AVOIR CHARGÉ LA BATTERIE D'URGENCE AU MINIMUM UNE HEURE. CHARGEZ 24 HEURES AVANT D'EFFECTUER UN TEST DE DÉCHARGE À LONG TERME.

SUIVRE LES DIRECTIVES DU FABRICANT DE BATTERIE / CONDUCTEUR EM (SITE WEB) POUR LES DIRECTIVES PÉRIODIQUES REQUISES EN MATIÈRE DE TEST ET D'ENTRETIEN.

## Charte de distance d'installation EM

Distance maximale entre Batterie d'urgence et DELs du luminaire (Pi)

DISTANCE MAX D'INSTALLATION (Pi)	GAUGE DE FILS DU CONDUIT (AWG)							
	10	12	14	16	18	20	22	
COURANT	200mA	1043'	651'	413'	259'	163'	103'	65'
ALIMENTATION DU LUMINAIRE*	350mA	596'	372'	236'	148'	93'	59'	37'
700mA	417'	261'	165'	104'	65'	41'	26'	
1000mA	298'	186'	118'	74'	47'	29'	18'	
*Contacter Eureka	1400mA	209'	130'	83'	52'	33'	21'	13'
	2000mA	149'	93'	59'	37'	23'	15'	9'
	3000mA	104'	65'	41'	26'	16'	10'	6'
		70'	43'	28'	17'	11'	7'	4'